

**Producteur : STROHMAIER à REGUISHEIM**  
**Granulats : Gravillon 22.4/56 roulé lavé**  
Alluvionnaire  
Roulé

**Partie normative**

*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

Classe granulaire

Norme

Catégorie

22.4    56

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Cat A (01/04/2013)


	0.063	d/2 11.2	d 22.4	D/1.4 40	D 56	1.4D 80	2D 112	f
Etendue e				30				
V.S.S.+U		6	20	82	100			1.80
V.S.S.		5	15	70	99			1.50
V.S.I.			0	25	90	98	100	
V.S.I.-U			0	13	85	97		

**Partie informative**

*Résultats de production*

du 19/04/13 au 08/06/21

	Date	Libellé Produit	0.063	11.2	22.4	40	56	80	112	f
LABO-13109R07	19/04/2013	Gravillon 22.4/56 roulé lavé	0.0	0	3	70	98	100	100	0.04
LABO-13295R07	22/10/2013	Gravillon 22.4/56 roulé lavé	0.1	0	2	65	97	100	100	0.10
LABO-1706SR07	06/02/2017	Gravillon 22.4/56 roulé lavé	0.1	0	4	69	90	100	100	0.10
LABO-2044SR07	29/10/2020	Gravillon 22.4/56 roulé lavé	0.1	1	4	66	95	100	100	0.14
LABO-2108SR07	23/02/2021	Gravillon 22.4/56 roulé lavé	0.1	0	4	68	95	100	100	0.08
LABO-2123SR07	08/06/2021	Gravillon 22.4/56 roulé lavé	0.1	0	3	67	96	100	100	0.09
Maximum			0.1	1	4	70	98	100	100	0.14
NF+1.25xEcart-types										
Moyenne Xf			0.1	0	3	67	95	100	100	0.09
NF-1.25xEcart-types										
Minimum			0.0	0	2	65	90	100	100	0.04
Ecart-type			0.03	0.4	0.8	1.8	2.5	0.0	0.0	0.030
Nombre de résultats			6	6	6	6	6	6	6	6
Coeff.de variation										
Catégorie NFP18545/10			A	A	A	A	A	A	A	A




**Producteur : STROHMAIER à REGUISHEIM**

**Granulats : Gravillon 22.4/56 roulé lavé**

Alluvionnaire

Roulé



WIL 11.04.13.361 (c) Arcade 1996,2018

LE LABORATOIRE D. GIRARD

**TEGRAL S.A.S**  
Route de Bantzenheim  
68390 BALDERSHEIM  
Tél. 03 89 56 52 88  
Fax 03 89 56 46 58